

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 417022541**Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:****Dodávateľ:** Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**Spoplatňované obdobie:** od 01.01.2021 do 31.12.2021**Odberateľ (producent):** Obec Klenovec**Sídlo:** Nám.Karola Salvu 1, 980 55 Klenovec**Identifikácia nehnuteľnosti:** zrážkové vody z verejných priestranstiev

OBCENÝ ÚRAD KLENOVEC	
Zverejnené dňa:	25.1.2021
Číslo:	2040052021
Podpis	

Druh povrchu	Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha S_r $S_r = S \cdot \psi$
A Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	4112	0,90	3701 m ²
B Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	309	0,40	124 m ²
C Dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ v m ²			3825 m ²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu H_z v m/rok pre rok 2021			0,815 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum S_r \cdot H_z$ (m ³ /rok)			3117 m ³ /rok

V KLENOVCI, dňa 25.1.2021

VRimavskej Sobote, dňa 18.1.2021

.....
za odberateľa (podpi
Mgr. Zlata Kaštanová,.....
za dodávateľa (podpis, pečiatka,
Ing. Mária Andrášová veduca zakazníckeho centra
Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš**VYSVETLIVKY K FORMULÁRU**

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- a) kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- b) kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- c) kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok H_z podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníčkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.